

Общество с ограниченной ответственностью  
Центрмонтажавтоматика

Общество с ограниченной ответственностью  
Центрмонтажавтоматика

Отборное устройство давления МК32-120У ст20

ЗК14-2-17-2009

**ПАСПОРТ**

№

Отборное устройство давления МК32-120У ст20

ЗК14-2-17-2009

**ПАСПОРТ**

№

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Отборное устройство давления со штуцерно-муфтовым клапаном предназначено для установки рабочего и контрольного манометра на вертикальном трубопроводе или стенке аппарата

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см) 32(320)  
Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей

Температура рабочей среды, град не более 120  
Температура окружающей среды, град от-40до+40  
Материал ст20  
Климатическое исполнение У1

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отборное устройство давления МК32-120У ст20  
Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

### 4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.  
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ЗК14-2-17-2009 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют ЗК14-2-17-2009 признаны годными к эксплуатации.

Контролёр \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

### АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО Центрмонтажавтоматика  
300016, Тула, ул. Новотульская,16  
(4872)28-10-21, info@npscma.com, http://npscma.com

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Отборное устройство давления со штуцерно-муфтовым клапаном предназначено для установки рабочего и контрольного манометра на вертикальном трубопроводе или стенке аппарата

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см) 32(320)  
Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей

Температура рабочей среды, град не более 120  
Температура окружающей среды, град от-40до+40  
Материал ст20  
Климатическое исполнение У1

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отборное устройство давления МК32-120У ст20  
Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

### 4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.  
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ЗК14-2-17-2009 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют ЗК14-2-17-2009 признаны годными к эксплуатации.

Контролёр \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

### АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО Центрмонтажавтоматика  
300016, Тула, ул. Новотульская,16  
(4872)28-10-21, info@npscma.com, http://npscma.com



