

Общество с ограниченной ответственностью  
Центрмонтажавтоматика

Общество с ограниченной ответственностью  
Центрмонтажавтоматика

Отборное устройство давления 16-100Л ст20

ЗК14-2-27-2009

**ПАСПОРТ**

№

Отборное устройство давления 16-100Л ст20

ЗК14-2-27-2009

**ПАСПОРТ**

№

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Отборное устройство давления с клапаном под приварку предназначено для подключения импульсной линии

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см) 16(160)

Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей

Температура рабочей среды, град не более 100

Температура окружающей среды, град от-40до+40

Материал ст20

Климатическое исполнение У1

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отборное устройство давления 16-100Л ст20

Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

## 4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ЗК14-2-27-2009 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют ЗК14-2-27-2009 признаны годными к эксплуатации.

Контролёр \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

## АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО Центрмонтажавтоматика

300016, Тула, ул. Новотульская,16

(4872)28-10-21, info@npscma.com, http://npscma.com

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Отборное устройство давления с клапаном под приварку предназначено для подключения импульсной линии

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см) 16(160)

Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей

Температура рабочей среды, град не более 100

Температура окружающей среды, град от-40до+40

Материал ст20

Климатическое исполнение У1

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отборное устройство давления 16-100Л ст20

Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

## 4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ЗК14-2-27-2009 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют ЗК14-2-27-2009 признаны годными к эксплуатации.

Контролёр \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

## АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО Центрмонтажавтоматика

300016, Тула, ул. Новотульская,16

(4872)28-10-21, info@npscma.com, http://npscma.com



