

Общество с ограниченной ответственностью
Центрмонтажавтоматика

Общество с ограниченной ответственностью
Центрмонтажавтоматика

Отборное устройство давления 70-50Л 14х17н2

ЗК14-2-27-2009

ПАСПОРТ

№

Отборное устройство давления 70-50Л 14х17н2

ЗК14-2-27-2009

ПАСПОРТ

№

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Отборное устройство давления с клапаном под приварку предназначено для подключения импульсной линии

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см) 70(700)
Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей

Температура рабочей среды, град не более 50
Температура окружающей среды, град от-40до+40
Материал 14х17н2
Климатическое исполнение У1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отборное устройство давления 70-50Л 14х17н2
Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ЗК14-2-27-2009 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют ЗК14-2-27-2009 признаны годными к эксплуатации.

Контролёр _____

Дата выпуска _____

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО Центрмонтажавтоматика
300016, Тула, ул. Новотульская,16
(4872)28-10-21, info@npscma.com, http://npscma.com

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Отборное устройство давления с клапаном под приварку предназначено для подключения импульсной линии

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см) 70(700)
Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей

Температура рабочей среды, град не более 50
Температура окружающей среды, град от-40до+40
Материал 14х17н2
Климатическое исполнение У1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отборное устройство давления 70-50Л 14х17н2
Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ЗК14-2-27-2009 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют ЗК14-2-27-2009 признаны годными к эксплуатации.

Контролёр _____

Дата выпуска _____

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО Центрмонтажавтоматика
300016, Тула, ул. Новотульская,16
(4872)28-10-21, info@npscma.com, http://npscma.com

